

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. I 08.02.2019 r.

Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	<p>W związku ogłoszonym przetargiem pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie jednoznacznego określenie klasy betonu w podbudowie - na rysunkach konstrukcyjnych opisana jest klasa C30/37 natomiast w SST opisana jest klasa C35/45 oraz zakresu robót objętych SST pkt. 1.3 "...dla budowy drogi powiatowej oraz.."</p>	<p>Zamawiający usunął rozbieżności i zaktualizował pliki. Usunięto plik specyfikacji z katalogu Drogi, dodano opis PZT</p>
2	<p>W wymaganiach Zamawiającego widnieje wymóg , że powinniśmy jako Wykonawca posiadać polisę OC działalności na wartość 5 mln zł. Proszę o odpowiedź czy taką polisę należy posiadać już na etapie składania oferty przetargowej? Czy, jeżeli wygramy przetarg to zobowiązujemy się zawrzeć taką polisę do dnia podpisania umowy? I w tym momencie polisa potrzebna będzie na poziomie podpisywania umowy a nie na poziomie składania oferty</p>	<p>Polisa OC jest wymagana na moment składania oferty przez kontrahenta.</p>
3	<p>Pytanie dotyczy budowy zbiornika retencyjnego. Według dokumentacji projektowej umocnienie skarp zbiornika do wysokości maksymalnego zwierciadła wody należy wykonać przy pomocy geokomórek, z wypełnieniem komórek żwirem, w dnie należy zastosować warstwę żwiru bez geokomórek. Natomiast według przedmiaru dno zbiornika należy umocnić przy pomocy geokomórek wypełnionych żwirem, a skarpy należy jedynie obsiać trawą na 10 cm warstwie humusu. Proszę o wyjaśnienie tych nieścisłości, informację, w jaki sposób należy umocnić skarpy zbiornika do wysokości maksymalnego zwierciadła wody oraz ewentualną korektę przedmiaru.</p>	<p>Dokumentacja została zaktualizowana we wskazanym zakresie. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Dokonano zmian w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 2. W TPCR zaznaczono zmianę kolorem.</p>
4	<p>Proszę o przesłanie informacji, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zadania inwestycyjnego, ponieważ nigdzie w dokumentacji przetargowej nie ma takiej informacji</p>	<p>Zamawiający nie ma obowiązku wskazania kwoty jaką przeznacza na realizację zadania, w związku powyższym kwota taka nie została i nie zostanie upubliczniona przez Zamawiającego.</p>